



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000527-19

Термін дії з 21 серпня 2019 до 20 серпня 2022
Valid from / valid until

Продукція
Product

Клапан димовий KPD-4

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.3.1.3.6.2 ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека';
п. 1.2.2 ТУ У 28.2-39358968-016:2017 'Клапани протипожежні універсальні KPU-1M, KPU-2, димові KPD-4. Технічні умови' щодо класу (межі) вогнестійкості E 180 за температури димових газів 600 °C у режимі димовидалення згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожеж. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги'

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Клапан димовий KPD-4, що виробляється серійно з 21.08.2019 до 20.08.2022 згідно з ТУ У 28.2-39358968-016:2017. Маркування продукції здійснюється згідно з ТУ У 28.2-39358968-016:2017. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акт обстеження виробництва від 20.08.2019 № 1410, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 15.08.2019 № 10349с4, Експертне рішення від 21.08.2019 № 10349с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 08.09.2017 № 6/СК-17 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365)

Керівник
Head
М.П.

Артем КОЗЛЕНКО

№ 300554



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34