



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0000531-19

Термін дії з

21 серпня 2019 до 20 серпня 2022

Valid from / valid until

Продукція
Product

Клапан універсальний KPU-1N у виконанні:
KPU-1N-O (протипожежний), KPU-1N-D (димовий)

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.3.1.3.6.2 ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека'; пп. 1.3.1, 1.3.2 (табл. 1) ТУ У 28.2-39358968-015:2017 'Клапани протипожежні універсальні KPU-1N. Технічні умови': щодо класу (межі) вогнестійкості EIS 120 у вогнезатримуючому режимі, що визначений згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ДСТУ Б EN 1366-2:2013 'Методи випробувань на вогнестійкість інженерних систем. Протипожежні клапани (EN 1366-2:1999, IDT)' - для клапана протипожежного (вогнезатримуючого) '-О-'; щодо класу (межі) вогнестійкості E 180 за температури димових газів 600 °С у режимі димовидалення, що визначений згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* - для клапана димового '-D-'

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Клапан універсальний KPU-1N у виконанні: KPU-1N-O (протипожежний), KPU-1N-D (димовий), що виробляється серійно з 21.08.2019 до 20.08.2022 згідно з ТУ У 28.2-39358968-015:2017. Маркування продукції здійснюється згідно з ТУ У 28.2-39358968-015:2017. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акт обстеження виробництва від 20.08.2019 № 1410, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 15.08.2019 № 10353с4, Експертне рішення від 21.08.2019 № 10353с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 08.09.2017 №№ 7/СК-17, 8/СК-17 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365)



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300558