



КЛАПАНИ ЗВОРОТНІ ПЕЛЮСТКОВІ КАНАЛЬНІ типу С-KOL-K

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
С-KOL-K –00 ПЕ; ПС

Клапан каналний зворотний пелюстковий для круглих каналів типу С-KOL-K (надалі клапан) призначений для запобігання перетіканню повітря і невибухонебезпечних повітряних сумішей (агресивність яких по відношенню до оцинкованої сталі не вище агресивності повітря з температурою до 60° С, що не містять волокнистих матеріалів, з вмістом пилу та інших твердих домішок у кількості не більше 100 мг/м³) з метою потрапляння зовнішнього повітря та атмосферних опадів до приміщень після відключення вентиляторів.

Виробництво клапанів здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом клапанів.


Кожен клапан повинен супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

- 1.1.** Клапан зворотний складається з лопаток, обичайки та пружини.
- 1.2.** За відсутності потоку повітря (при вимкненому вентиляторі) лопатки утримуються у закритому стані під дією пружини. При вентиляторі, що працює, тиск потоку повітря відкриває клапан.
- 1.3.** Клапан встановлюється на горизонтальних ділянках повітроводів, при цьому швидкість повітря, що проходить через переріз клапана повинна бути в межах 1,5÷8 м/сек.
- 1.4.** При встановленні клапанів у вертикальному повітроводі потік повітря повинен бути спрямований знизу вгору, при цьому швидкість повітря, що проходить через переріз клапана, повинна бути в межах 2,5÷8 м/сек.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри клапана С-KOL-K повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір	Розміри, мм			Маса, кг, не більше
	D	B	C	
C-KOL-K-100	100	50	80	0,23
C-KOL-K-125	125	50	100	0,3
C-KOL-K-150	150	60	120	0,43
C-KOL-K-160	160	60	120	0,47
C-KOL-K-200	200	80	140	0,7
C-KOL-K-250	250	80	140	0,93
C-KOL-K-315	315	80	140	1,43

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Клапан C-KOL-K _____	1		
Технічний паспорт	1		

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1. Під час підготовки клапана до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

4.2. До монтажу та експлуатації клапана допускаються особи, які вивчили пристрій та пройшли інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Клапани транспортуються у зібраному вигляді. Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.2. Зберігати клапани і слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан **C-KOL-K** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність клапана вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання клапана, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування та пломбування умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183

тел: (057) 752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com