



КЛАПАНИ УНІВЕРСАЛЬНІ КАНАЛЬНІ типу С-KVK

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
С-KVK –00 ПЕ; ПС

Клапан універсальний повітряний для круглих каналів типу С-KVK (надалі клапан) призначений для регулювання витрати припливного, рециркуляційного, витяжного повітря або як відсічний клапан зовнішнього повітря від внутрішнього в системах каналної вентиляції та кондиціонування. Виробництво клапанів здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом клапанів.

Кожен клапан повинен супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1. Клапан складається з круглого корпусу та лопатки з ущільненням.

1.2 При встановленні лопатки в задане положення змінюється площа прохідного перерізу повітроводу і, відповідно, кількість повітря, що проходить або повітряної суміші.


1.3. Як виконавчий механізм може використовуватися ручний привід або електричний привід для дистанційного керування клапаном.

1.4. Клапан працездатний за будь-якої просторової орієнтації.

1.5. Допустима температура повітря, що переміщується, варіюється від -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Клапани призначені для переміщення середовищ, допустимий вміст пилу та інших твердих домішок, у яких не перевищує $0,1\text{ г/м}^3$. Наявність липких, волокнистих, абразивних компонентів, а також вибухонебезпечних домішок у середовищах, що переміщуються, не допускається.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри клапана С-KVK повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір	Розміри, мм			відкр- закрито"	пружинне поверн.	Маса, кг, не більше
	D	B	A			
С-KVK-100	100	215	200	М 220 (24)	F 220 (24)	0,65
С-KVK-125	125	240	200			0,78
С-KVK-150	150	253	200			0,86
С-KVK-160	160	273	200			0,98
С-KVK-200	200	313	200			1,21
С-KVK-250	250	363	200			1,85
С-KVK-315	315	428	200			2,45



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Клапан C-KVK _____	1		
Технічний паспорт	1		

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

4.1. Під час підготовки клапана до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

4.2. Обслуговування та ремонт клапана проводити тільки після відключення вентилятора від мережі.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Клапани транспортуються у зібраному вигляді. Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.2. Зберігати клапани і слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6 СВІДОТСТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан **C-KVK** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність клапана вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання клапана, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8 ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування та пломбування умов договору, технічним умовам, а також супровідних документів, що засвідчують якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183

тел: (057) 752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com