



РЕШІТКИ КАНАЛЬНІ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖКИ КАНАЛЬНІ З СІТКОЮ типу C-RPVC

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
C-RPVC –00 ПЕ; ПС

Решітка канална припливно-витяжна з сіткою типу C-RPVC (надалі решітка) призначена для припливної та витяжної вентиляції в круглих каналних системах. Дана решітка розподіляє потоки зовнішнього та відпрацьованого повітря, виключаючи можливість їх змішування. Решітка канална припливно-витяжна з сіткою захищає повітроводи від потрапляння в них опадів і сторонніх предметів.

Виробництво решіток здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом решіток.


Кожна решітка повинна супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Решітки виготовляються виконані з оцинкованої сталі. Решітка оснащена захисною сіткою і з'єднувальним патрубком із спеціальним гумовим ущільнювачем. Решітка має вбудовані розсікачі, які направляють потоки припливного та відпрацьованого повітря в різні боки від стіни. Сітка легко демонтується для очищення.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри решіток C-RPVC повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір	Розміри, мм							Маса, кг, не більше
	D	B	C	H	A	S	S1	
C-RPVC-100	100	37	165	385	100	65	72	2,2
C-RPVC-125	125	37	165	385	100	65	72	2,1
C-RPVC-150	150	37	235	460	125	90	98	2,5
C-RPVC-160	160	43	240	460	163	90	98	2,9
C-RPVC-200	200	43	240	486	166	90	98	2,9
C-RPVC-250	250	41	355	765	180	145	170	2,9
C-RPVC-315	315	43	360	767	184	145	170	5,7

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Решітка C-RPVC _____	1		
Технічний паспорт	1		



4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Під час підготовки решітки до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Решітки транспортуються у зібраному вигляді. Решітки можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.2. Зберігати решітки слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Решітка **C-RPVC** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність решіток вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання решітки, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

8.1. Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування, технічним умовам, якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

8.2. Рекламацию пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183

тел: (057) 752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com

