



РЕШІТКИ КАНАЛЬНІ ПОВІТРОЗАБІРНІ типу C-RVK

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
C-RVK –00 ПЕ; ПС

Решітка канална повітрязабірна типу C-RVK (надалі решітка) призначена для припливної вентиляції в круглих каналних системах і встановлюється на фасад будівлі. Канальна решітка захищає повітроводи від потрапляння в них опадів і сторонніх предметів.

Виробництво решіток здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом решіток.


Кожна решітка повинна супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Решітки виготовляються виконані з оцинкованої сталі. Решітка призначена для настінного монтажу та оснащена захисною сіткою. Решітка оснащена з'єднувальним патрубком із спеціальним гумовим ущільнювачем.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри решіток C-RVK повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір р	Розміри, мм							Маса, кг, не більше
	D	B	C	H	A	S	S1	
C-RVK-100	100	37	217	194	107	80	72	1,7
C-RVK-125	125	37	217	194	107	80	72	1,8
C-RVK-150	150	37	277	254	137	115	102	1,95
C-RVK-160	160	37	277	254	137	115	102	1,9
C-RVK-200	200	41	277	254	137	115	102	1,8
C-RVK-250	250	41	416	404	210	170	177	2,2
C-RVK-315	315	41	416	404	210	170	177	2,1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Решітка C-RVK	1		
Технічний паспорт	1		

4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Під час підготовки решітки до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.



5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Решітки транспортуються у зібраному вигляді. Решітки можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.2. Зберігати решітки слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Решітка **C-RVK** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність решіток вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання решітки, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

8.1. Одержувач повинен пред'явити рекламацию постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування, технічним умовам, якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

8.2. Рекламацию пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183
тел: (057) 752-17-77
E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com