



РЕШІТКИ ЖАЛЮЗІЙНІ НЕРЕГУЛЬОВАНІ КАНАЛЬНІ типу КР-РКО, КР-РКА

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
КР-РКО –00 ПЕ; ПС; КР-РКА –00 ПЕ; ПС

Нерегульована решітка жалюзійна для квадратних каналів типу КР-РКО, КР-РКА (надалі решітка) призначена для декорування та захисту порожнин повітроводів, клапанів, вентиляційних шахт, що виходять як усередину приміщень, що обслуговуються, так і на фасадну частину будівлі.

Виробництво решіток здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом решіток.

Кожна решітка повинна супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.


1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1. Решітки виготовляються з уніфікованих елементів, виконаних з оцинкованої сталі або алюмінієвого сплаву.

1.2. Решітки відрізняються простотою монтажу, практично не перешкоджаючи вільному перетіканню припливного, рециркуляційного або витяжного повітря в системах каналної вентиляції та кондиціювання.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри решіток КР-РКО, КР-РКА повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір	Розміри, мм		Маса, кг, не більше	
	В	Н	С-РКО	С-РКА
КР-РКО (РКА)-40-40	330	330	1,1	1,43
КР-РКО (РКА)-42-42	350	350	1,2	1,56
КР-РКО (РКА)-46-46	390	390	1,4	1,82
КР-РКО (РКА)-50-50	430	430	1,7	2,21
КР-РКО (РКА)-67-67	600	600	3,1	4,03
КР-РКО (РКА)-80-80	730	730	4,3	5,59
КР-РКО (РКА)-100-100	930	930	6,8	8,84

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Решітка КР-РКО (РКА) _____	1		
Технічний паспорт	1		



4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Під час підготовки решітки до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Решітки транспортуються у зібраному вигляді. Решітки можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

5.2. Зберігати решітки і слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

6. СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Решітка **КР-РКО (RKA)** _____ зав. № _____

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

особистий підпис

розшифрування підпису

рік, місяць

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність решіток вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

7.2 Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання решітки, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.

8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

8.1. Одержувач повинен пред'явити рекламацію постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування, технічним умовам, якості та комплектності виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

8.2. Рекламацію пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією.



УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»

61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 183

тел: (057) 752-17-77

E-mail: ccktm@ccktm.com

www.ccktm.com