



## **ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ**

**типа С-OZA-Р**  
(Канал-ОСА-П)

**ПАСПОРТ**  
**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

С-OZA-Р(Канал-ОСА-П).00.000-ПС, РЭ

Харьков



Вентиляторы осевые типа С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П) (далее "вентиляторы") предназначены для перемещения газоздушных смесей с температурой от минус 45 °С до плюс 40 °С для видов климатического исполнения У2, УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631-99.

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.

Вентиляторы устанавливаются в приточных вентиляционных системах для создания избыточного давления и притока атмосферного воздуха в помещениях.

Настоящее руководство по эксплуатации является основным эксплуатационным документом вентиляторов. Каждый вентилятор должен сопровождаться техническим паспортом, каждый экземпляр технического паспорта С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П) – 00.000ПС,РЭ должен быть заверен подлинной печатью ООО«ССК ТМ» (синий цвет печати),  
**копии недействительны.**

### **1 Основные сведения о вентиляторе и технические характеристики:**

- наименование изделия: «С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П)»;
- обозначение: С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П) .....
- заводской номер.....;
- мощность .....
- ток .....
- напряжение .....
- габаритные, присоединительные и установочные размеры – см. Приложение А;
- аэродинамические характеристики вентиляторов см. Приложение Б;
- среднее квадратическое значение виброскорости вентилятора, замеренное на подшипниках эл.двигателя – не более 6,3 мм/с.

### **2. Устройство и принцип действия**

В состав вентиляторов входят: мотор-колесо, цилиндрический корпус и переходник. Корпус и переходник изготовлены из оцинкованной стали, крыльчатка - стальная с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием.

Все вентиляторы выпускаются в левом исполнении: колесо вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания. Вентиляторы изготавливаются с фланцевым креплением.

**Примечание. В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем документе.**

### **3 Комплектность**

- вентилятор в сборе С-OZA-P(Канал-ОСА-П) - .....1;
- паспорт на вентилятор .....1;

### **4 Меры безопасности**

4.1. К монтажу и эксплуатации вентилятора допускаются лица, изучившие устройство и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности в соответствии с требованиями НПАОП 0.00-4.12.

4.2. Обслуживание и ремонт электродвигателя должны выполняться в соответствии с НПАОП 40.1-1.21, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

4.3. При подготовке вентилятора к работе и при обслуживании пользоваться только исправным инструментом.

4.4. Обслуживание и ремонт вентилятора производить только после отключения его от сети и полной остановке вращающихся частей.

4.5. Двигатель и вентилятор должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями раздела «Электродвигатели и пускорегулирующие аппараты» «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ 12.1.041.

При этом сопротивление между зажимом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

4.6 При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством), применять защитные средства.

4.7. Пусковая аппаратура монтируется согласно «Правилам устройства электроустановок» в местах, позволяющих наблюдать за работой вентилятора.

4.8. При появлении стука, посторонних шумов, повышенной вибрации и т.п. вентилятор должен быть немедленно остановлен. Повторный пуск разрешается только после устранения причин ненормальной работы.

4.9. Хранение вблизи вентилятора горючих веществ и легковоспламеняющихся предметов не допускается.

4.10. Содержание пыли и других твёрдых примесей в перемешиваемых средах не должно превышать 0,1 г/м<sup>3</sup>. Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.

### **5 Монтаж, пуск и порядок работы**

#### **5.1. Монтаж.**

5.1.1. Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с изготовителем не допускается.

## **Электрическое подключение должно выполняться согласно электрической схеме, указанной на крышке клеммной коробки**

5.1.2. Установить вентилятор согласно проектной документации. В случае установки вентилятора на фундамент, его необходимо устанавливать строго горизонтально, что проверяется уровнем.

5.1.3. Проверить затяжку болтовых соединений, особое внимание обратив на крепление рабочего колеса и двигателя. Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращении рабочего колеса.

5.1.4. Заземлить вентилятор и двигатель.

5.1.5. Произвести подготовку двигателя - измерить сопротивление изоляции и, при необходимости, просушить электродвигатель.

5.1.6. Убедиться в отсутствии внутри вентилятора посторонних предметов. Проверить соответствие напряжений питающей сети и двигателя. Кратковременным включением двигателя проверить направление вращения рабочего колеса, которое должно совпадать со стрелкой на обечайке. При неправильном вращении изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз на клеммах двигателя или выносной коробки подключения.

5.1.7. При установке вентиляторов на междуэтажных перекрытиях принять меры против вибрации и шума.

5.2. Пуск вентилятора.

Перед пробным пуском необходимо:

а) прекратить все работы на пускаемом вентиляторе и воздуховодах и убрать с них посторонние предметы, оповестить персонал о пуске;

б) проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажимам коробки выводов, заземляющего проводника к зажимам заземления

в) провести приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями ПУЭ (гл. 1.8 п.п. 1.8.1) и настоящего паспорта. Все испытания должны быть оформлены соответствующими актами и протоколами согласно ПУЭ (п.п.1.8.4. и 1.8.5).

При пробном пуске проверить работу двигателя в течение часа. При включении двигателя вентилятор прослушивают. При наличии посторонних стуков и шумов, а также повышенной вибрации, вентилятор остановить, выяснить причину неисправности и устранить её. При отсутствии перегрева двигателя, повышенной вибрации и других дефектов вентилятор может быть принят в эксплуатацию.

5.3. Безопасная эксплуатация вентилятора обеспечивается правильной организацией его осмотров и периодических проверок, а также своевременным устранением различных нарушений в работе и обслуживании вентилятора.

5.4. Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния вентилятора.

5.5. Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.

## **6 Техническое обслуживание**

6.1. Для обеспечения надежной и экономичной работы в течение всего срока службы необходимо регулярно проводить работы по поддержанию нормального технического состояния вентилятора.

6.2. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- еженедельные внешний осмотр и проверка состояния сварных и болтовых соединений;

- техническое обслуживание ТО-1:

очистка внешних поверхностей вентилятора; внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений; проверка состояния сварных и затяжка болтовых соединений; проверка надежности крепления заземляющего проводника вентилятора и двигателя; проверка надежности крепления токоподводящего кабеля;

- техническое обслуживание ТО-2:

проведение работ по ТО-1; очистка корпуса, колпака и рабочего колеса от загрязнений; проверка состояния и крепления рабочего колеса; проверка состояния лакокрасочного покрытия корпуса и двигателя и, при необходимости, их обновление; проверка надежности крепления двигателя, вентилятора к строительному стакану; контроль уровня вибрации.

6.3. При использовании вентилятора в системе общеобменной вентиляции ТО-1 производится через 575 часов работы вентилятора, ТО-2- через 1150 часов работы

вентилятора.

6.4. Текущий ремонт предусматривает устранение мелких неисправностей, выявленных неплотностей и т.п., и производится по мере необходимости.

6.5. Предприятие-потребитель должно вести учет технического обслуживания.

## **7 Возможные неисправности и способы их устранения**

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в табл. 1.

## **8 Консервация**

При необходимости длительного пребывания оборудования в нерабочем состоянии его следует подвергнуть консервации. Для этого:

- отключить электропитание, воздухопроводы, заземление;

- поместить в деревянный ящик или обтянуть вентилятор со всех сторон полиэтиленовой плёнкой (толщиной не менее 0,15 мм), зафиксировав её липкой лентой.

**Таблица 1 – Возможные неисправности и способы их устранения**

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Метод устранения
Вентилятор при рабочей частоте вращения рабочего колеса не создаёт расчётного давления и не подаёт требуемого количества воздуха.	Неправильно произведены расчёт вентиляционной сети и подбор вентилятора. Колесо вентилятора вращается в противоположную сторону.  Зазор между рабочим колесом и корпусом вентилятора увеличен.	Уточнить расчёт вентиляционной сети.  Изменить направление вращения колеса  Установить зазор в соответствии с технической документацией.
Повышенная вибрация вентилятора	Неудовлетворительная балансировка колеса или ротора электродвигателя.	Отбалансировать колесо или заменить его другим, заменить электродвигатель.
При работе вентилятора создаётся сильный шум как в самом вентиляторе, так и в его сети.	Слабая затяжка болтовых соединений.	Затянуть гайки на болтовых соединениях.

### 9 Показатели надёжности:

- средний полный срок службы, год, не менее.....11;
- средний ресурс до капитального ремонта, ч.....23000;
- наработка на отказ, ч, не менее .....16000;
- срок сохраняемости, мес.....24.

### 10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вентиляторов требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

10.2 Гарантия распространяется на неисправные вентиляторы только в том случае, если разборка и последующая сборка проводилась работниками предприятия-изготовителя или была письменно согласована с ним.

10.3 Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но более 18 мес. с момента продажи.

10.4 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

10.5 Гарантийные обязательства не распространяются на:

1) дефекты, возникшие в результате небрежного хранения и/или небрежной транспортировки, некачественного монтажа, погрузочно-разгрузочных работ, подключения или обслуживания, отсутствии или неправильной электрической защиты, несоблюдения предписанного напряжения, **невыполнении пункта 5.2(в)** настоящего паспорта, умышленного повреждения;

2) неисправности и повреждения, вызванные экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и пр.);

3) повреждения (отказы) или нарушения нормальной работы, вызванные животными, птицами или насекомыми.

**10.6 Предприятие-изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможных ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований, изложенных в настоящем паспорте, а также неправильное использование вентилятора, применение его не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных настоящим паспортом.**

## 11 Свидетельство о приёмке

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Вентилятор осевой С-OZA-P(Канал-ОСА-П) .....  
заводской номер №.....,  
№ двигателя..... соответствует технической  
документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

(год, месяц, число)



## 12. Замечания по эксплуатации и аварийным случаям

Дата	Замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность и фамилия ответственного лица

## 14 Порядок предъявления рекламации

14.1. Получатель должен предъявить рекламацию поставщику изделия при несоответствии качества и комплектности поставленного изделия, маркировки и пломбирования условиям договора, техническим условиям, а также сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого изделия, как при приемке изделия, так и при подготовке его к монтажу, в процессе монтажа, эксплуатации и хранения.

14.2. Рекламацию предъявляют в форме рекламационного акта, составленного комиссией.

В комиссию включают представителей получателя, поставщика изделия и, при необходимости, представителей поставщика комплектующих изделия и подрядчика.

Вызов представителей поставщика и изготовителя изделия является обязательным.

В случае неявки представителя поставщика (изготовителя) для составления двустороннего акта, последний должен быть составлен с участием эксперта торгово-промышленной палаты.


14.3. Акт должен содержать:

- а) наименование и обозначение изделия, заводской номер;
- б) номер и дату уведомления о вызове;
- в) сведения о проведении пуско-наладочных работах, дату ввода в эксплуатацию;
- г) режим работы (непрерывный или сменный, рабочий перепад давления, температуры корпусов подшипников и т. п.);
- д) общую наработку в часах;
- е) описание и характер неисправности (внешнее ее проявления, принятые меры по ее устранению);
- ж) возможную причину выхода изделия из строя.

Перечисленные сведения заполняются из вахтенного журнала изделия.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Габаритные, присоединительные и установочные размеры



**Рисунок 1.** Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П)

Таблица 1. Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов С-ОЗА-Р(Канал-ОСА-П)

Типоразмер вентилятора	D, мм	L, мм	A, мм	B, мм	d, мм	K, мм
С-ОЗА-200-Р	208	190	322	250	10	12
С-ОЗА-250-Р	260	190	375	300	10	12
С-ОЗА-300-Р	318	190	435	330	10	12
С-ОЗА-350-Р	360	190	475	380	10	14
С-ОЗА-400-Р	400	190	515	420	10	12
С-ОЗА-450-Р	460	190	575	480	10	12
С-ОЗА-500-Р	515	280	630	560	10	12
С-ОЗА-550-Р	565	280	710	630	10	12
С-ОЗА-630-Р	645	280	800	710	12	12

Украина  
61052 г. Харьков  
ул. Большая Панасовская, 183  
тел.: (057) 752-17-77  
E-mail: ccktm@ccktm.com