



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.0002167-25**
Registered in the Register

Термін дії **09 вересня 2025 до 08 вересня 2028**
Valid from / valid until

Продукція **Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O**
Product

код УКТ ЗЕД
28.14.13-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам **п. 6.2 ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги", пп. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2 ДСТУ EN 15650:2024 "Вентиляція в будинках. Протипожежні клапани (EN 15650:2010, IDT)", п. 3.20 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування", п. 7.2.3 ДСТУ EN 13501-3:2024 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани (EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT)" щодо класу вогнестійкості EI 120 (ve i → o) S**
Complies with the requirements

Виробник продукції **ТОВ "ССК ТМ"**
Manufacturer of the product **адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183, код ЄДРПОУ 39358968**

Сертифікат видано **ТОВ "ССК ТМ"**
Certificate issued **адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183, код ЄДРПОУ 39358968**

Додаткова інформація **Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-O, що виробляється серійно з 09.09.2025 до 08.09.2028. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 26.08.2025 № 698-2025 та протокол класифікації від 26.08.2025 № 699-2025 ВЛ Державного центру сертифікації ДСНС України (атестат про акредитацію від 09.10.2024 № 202025). Акт обстеження виробництва від 04.07.2025 № 1560, Рішення від 09.09.2025 № 11903с4 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

Заступник начальника центру –
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 302252