



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002205-25
Registered in the Register

Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2026
Valid from / valid until

Продукція **Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS**
Product

код УКТ ЗЕД

28.14.13-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.2 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»,
п. 3.20 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»,
пп. 4.1.1, 4.2 ДСТУ EN 15650:2024 «Вентиляція в будинках. Протипожежні
клапани (EN 15650:2010, IDT)» щодо класу вогнестійкості EI 90 S клапана, що
перетинає огорожувальну конструкцію завтовшки 200 мм у вогнезатримуючому
режимі

Виробник продукції **ТОВ «ССК ТМ»**
Manufacturer of the product адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано **ТОВ «ССК ТМ»**
Certificate issued адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація **Клапан надлишкового тиску протипожежний OKS, як елемент системи класів А-F згідно**
Additional information з ДСТУ EN 12101-6:2016 «Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до
систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT)»
не перевірено, оцінювання відповідності не проводилось. Продукція виробляється
серійно з 06.10.2025 до 05.10.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників
сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності.
Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України,**
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 23.07.2020 № 10/СК-20 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»**
On the basis of (атестат акредитації від 12.12.2019 № 20365). Акти відбору та ідентифікації зразків
продукції від 18.09.2025 № 11989с3, Рішення від 06.10.2025 № 11989с3 Державного
центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 302290