



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002201-25
Registered in the Register

Термін дії з 06 жовтня 2025 до 05 жовтня 2026
Valid from / valid until

Продукція **Вентилятор осьовий димовидалення типу OZA-DU**
Product

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКЛП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення», пп. 10.2, 10.7.2 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 400°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F₄₀₀(120)

Виробник продукції **ТОВ «ССК ТМ»**
Manufacturer of the product адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано **ТОВ «ССК ТМ»**
Certificate issued адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація **Вентилятор осьовий димовидалення типу OZA-DU, що виробляється серійно з 06.10.2025 до 05.10.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 07.12.2020 № 8/СВД-20 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 18.09.2025 № 11985с3, Рішення від 06.10.2025 № 11985с3 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

302286

Заступник начальника центру –
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34