



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002134-25

Термін дії з 21 липня
Valid from / valid until

2025 до 20 липня 2026

Продукція
Product

Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення», пп. 10.2, 10.7.2 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 600°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F₆₀₀(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ "ССК ТМ"
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ "ССК ТМ"
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU, що виробляється серійно з 21.07.2025 до 20.07.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 23.05.2018 № 7/СВД-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.06.2025 № 11902с3, Рішення від 21.07.2025 № 11902с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 302219

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

