



Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.0002392-26**
Registered in the Register

Термін дії з **30 червня 2026** до **29 червня 2027**
Valid from / valid until

Продукція **Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU**
Product

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення», пп. 10.2, 10.7.2 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі зміною № 1 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 600°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F₆₀₀(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції **ТОВ «ССК ТМ»**
Manufacturer of the product адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано **ТОВ «ССК ТМ»**
Certificate issued адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація **Вентилятор осьовий для видалення газів типу AF-DU, що виробляється серійно з 30.06.2026 до 29.06.2027. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2018 № 7/СВД-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 18.06.2026 № 12199с3, Рішення від 30.06.2026 № 12199с3 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

302483

Керівник
Head

М.П. Ідентифікаційний
код 14319662

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34