



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002393-26

Термін дії з 30 червня
Valid from / valid until

2026 до 29 червня 2027

Продукція
Product

Вентилятори струминні типу JF-DU та RJF-DU

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення», пп. 10.2, 10.7.2 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі зміною № 1 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (дим) з температурою 300°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F₃₀₀(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ "ССК ТМ"

адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ "ССК ТМ"

адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968Додаткова інформація
Additional information

Вентилятори струминні типу JF-DU та RJF-DU, що виробляються серійно з 30.06.2026 до 29.06.2027. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.02.2019 № 1/СВД-19 (зі зміною № 1 від 01.03.2019), від 14.02.2019 № 2/СВД-19 (зі зміною № 1 від 01.03.2019) ПП «ВЦ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 18.06.2026 № 12200с3, Рішення від 30.06.2026 № 12200с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319662

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

487206