



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0002131-25

Термін дії з 21 липня
Valid from / valid until

2025 до 20 липня 2026

Продукція
Product

Клапан димовий типу GMK-DU

код УКТ ЗЕД

28.14.13-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.2 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»,
п. 3.19 ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування",
пп. 4.2.1, 4.3.1 (б), 4.3.3 (а) ДСТУ EN 12101-8:2014 "Системи протидимного захисту.
Частина 8. Димові клапани (EN 12101-8:2011, IDT)" щодо класу вогнестійкості
E 180 за температури димових газів 600 °C у режимі димовидалення

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ "ССК ТМ"
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ "ССК ТМ"
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Клапан димовий типу GMK-DU, що виробляється серійно з 21.07.2025 до 20.07.2026.
Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції
1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 21.08.2018 № 10/СК-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції
від 19.06.2025 № 11899с3, Рішення від 21.07.2025 № 11899с3 Державного центру
сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 302216