



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002130-25
Registered in the Register

Термін дії з 21 липня 2025 до 20 липня 2026
Valid from / valid until

Продукція Клапан універсальний KPU-1N-D (димовий)
Product

код УКТ ЗЕД
28.14.13-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.2 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»,
п. 3.19 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»,
пп. 4.2.1, 4.3.1 (б), 4.3.3 (а) ДСТУ EN 12101-8:2014 «Системи протидимного захисту.
Частина 8. Димові клапани (EN 12101-8:2011, IDT)» щодо класу вогнестійкості
E 180 за температури димових газів 600 °C у режимі димовидалення

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ССК ТМ»
адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Клапан універсальний KPU-1N-D (димовий), що виробляється серійно з 21.07.2025 до 20.07.2026.
Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції
1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 08.09.2017 № 7/СК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції
від 19.06.2025 № 11898с3, Рішення від 21.07.2025 № 11898с3 Державного центру сертифікації
ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



302215