



Серія СВ

10206  
Сертифікація  
продукції

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0002132-25

Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*Термін дії з 21 липня  
*Valid from / valid until*

2025 до 20 липня 2026

Продукція  
*Product*

Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий)

код УКТ ЗЕД

28.14.13

код ДКПП

Відповідає вимогам

*Complies with the requirements*

пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.2 - 7.5 ДСТУ EN 12101-2:2012 «Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення (EN 12101-2:2003, IDT)», п. 10.5 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» зі зміною № 1 щодо експлуатаційної надійності (клас – Re 1000), функціонування під дією снігового навантаження (клас – SL 1000), функціонування за низької температури навколишнього середовища (клас – T (-25)), функціонування під дією вітрового навантаження (клас – WL 1500), термостійкості (клас – B 600)

Виробник продукції

*Manufacturer of the product*

ТОВ «ССК ТМ»

адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано

*Certificate issued*

ТОВ «ССК ТМ»

адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація

*Additional information*

Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий), що виробляються серійно з 21.07.2025 до 20.07.2026. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

*On the basis of*

Протоколи сертифікаційних випробувань від 31.08.2018 № 076-214-18, від 12.10.2018 № 081-214-18 випробувальної служби УкрТЕСТ ДП «Укрметртестстандарт» (атестат акредитації від 01.06.2017 № 2Н635), від 27.07.2018 № 6/СК-18, від 03.10.2018 № 7/СК-18 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.06.2025 № 11900сЗ, Рішення від 21.07.2025 № 11900сЗ Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 302217