Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001130-21
Registered in the Register

Термін дії з 14 червня 2021 до 13 червня 2024
Valid from / valid until

Продукція Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий)
Product

код УКТ ЗЕД
28.14.13
код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.2 - 7.5 ДСТУ EN 12101-2:2012 'Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення' (EN 12101-2:2003, IDT), п. 1.2.1 ТУ У 28.1-39358968-017:2017 'Люки димовидалення та зенітні ліхтарі. Технічні умови' зі зміною № 1 щодо: експлуатаційної надійності (клас - Re 1000), функціонування під дією снігового навантаження (клас - SL 1000), функціонування за низької температури навколишнього середовища (клас - T (-25)), функціонування під дією вітрового навантаження (клас - WL 1500), термостійкості (клас - B 600)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Люки димовидалення типу К (покрівельний) та W (стіновий), що виробляються серійно з 14.06.2021 до 13.06.2024 згідно з ТУ У 28.1-39358968-017:2017 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 28.1-39358968-017:2017 зі зміною № 1. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 1О206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 31.08.2018 № 076-214-18, від 12.10.2018 № 081-214-18 випробувальної служби УкрТЕСТ ДП 'Укрметртестстандарт' (атестат акредитації від 01.06.2017 № 2Н635), від 27.07.2018 № 6/СК-18, від 03.10.2018 № 7/СК-18 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 18.05.2021 № 1458, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.05.2021 № 10922с4, Експертне рішення від 14.06.2021 № 10922с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

Артем КОЗЛЕНКО

М.П.

№ 30181

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

ТОВ «Укрспецполіграфія».