



Серія СВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*

DCS.0001441-22

№ 10206  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 30 серпня  
*Valid from / valid until*

2022 до 24 серпня 2025

Продукція  
*Product*

Вентилятори осьові димовидалення типу OZA-DUV

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*Complies with the requirements*

п. 4.4 DSTU EN 12101-3:2017 «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2015, IDT)», п. 1.3.3 ТУ У 28.2-39358968-021:2017 «Вентилятори осьові типу OZA. Технічні умови» зі зміною № 1 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (дим) з температурою 400°C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F<sub>400</sub>(120) згідно з DSTU EN 12101-3:2017

Виробник продукції  
*Manufacturer of the product*

ТОВ «ССК ТМ»,  
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано  
*Certificate issued*

ТОВ «ССК ТМ»,  
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,  
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація  
*Additional information*

Вентилятори осьові димовидалення типу OZA-DUV, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 24.08.2025 згідно з ТУ У 28.2-39358968-021:2017 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з ТУ У 28.2-39358968-021:2017 зі зміною № 1. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 07.12.2020 № 8/СВД-20 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»  
*On the basis of* (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365). Акт обстеження виробництва від 18.05.2021 № 1458, експертний звіт з наглядання від 22.07.2021 № 2952, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.08.2022 № 11238с4, Експертне рішення від 30.08.2022 № 11238с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник  
*Head*

Олександр ГРУШОВІНЧУК

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 301495