



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0001197-21

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 30 липня 2021 до 13 червня 2024
Valid from / valid until

Продукція Клапан димовий типу GMK-DU
Product

код УКТ ЗЕД
28.14.13-80.00
код ДКПП

Відповідає вимогам п. 6.3.1.3.6.2 ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 3.19 ДБН В.2.5-67:2013 'Опалення, вентиляція та кондиціонування', п. 1.2.1 ТУ У 28.1-39358968-022:2018 'Клапани димові типу GMK-DU' зі зміною № 1 щодо класу (межі) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600 °С у режимі димовидалення згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги'

Виробник продукції ТОВ 'ССК ТМ',
Manufacturer of the product адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано ТОВ 'ССК ТМ',
Certificate issued адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація Клапан димовий типу GMK-DU, що виробляється серійно з 30.07.2021 до 13.06.2024 згідно з ТУ У 28.1-39358968-022:2018 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 28.1-39358968-022:2018 зі зміною № 1. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 21.08.2018 № 10/СК-18 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ'
On the basis of (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 18.05.2021 № 1458, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 14.07.2021 № 10979с4а, Експертне рішення від 30.07.2021 № 10979с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Керівник
Head

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301250

