



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001011-20



№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

22 грудня 2020 до 20 серпня 2022

Термін дії з

Valid from / valid until

Продукція

Product

Вентилятори осьові димовидалення типу OZA-DUV

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2015, IDT)';
п. 1.3.3 ТУ У 28.2-39358968-021:2017 'Вентилятори осьові типу OZA. Технічні умови' зі зміною № 1 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (дим) з температурою 400 °C протягом 120 хвилин. Клас вогнестійкості F₄₀₀(120) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',

адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,

код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',

адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,

код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація

Additional information

Вентилятори осьові димовидалення типу OZA-DUV, що виробляються серійно з 22.12.2020 до 20.08.2022 згідно з ТУ У 28.2-39358968-021:2017 зі зміною № 1. Маркування продукції здійснюється згідно з ТУ У 28.2-39358968-021:2017 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань 07.12.2020 № 8/СВД-20 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365). Акт обстеження виробництва від 20.08.2019 № 1410, Експертний звіт з наглядання від 28.07.2020 № 2768, Експертне рішення від 21.12.2020 № 10770с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник

Head

М.П.

Артем КОЗЛЕНКО



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301059