



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

DCS.0000530-19

Термін дії з

Valid from / valid until

21 серпня 2019 до 20 серпня 2022

Продукція

Product

Вентилятор радіальний типу VRAN-DU

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 4.4 ДСТУ EN 12101-3:2017 'Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2017, IDT)'; пп.1.3.1, 1.3.2 ТУ У 28.2-39358968-014:2017 'Вентилятори радіальні типу VRAV-DU, типу VRAN-DU, типу VNR-DU, типу KROS-DU, типу KROV-DU, типу UKROS-DU, типу UKROV-DU' щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (дим) з температурою 600 °С протягом 120 хв (опір вогню F₆₀₀ (120))

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',

адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,

код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',

адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,

код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація

Additional information

Вентилятор радіальний типу VRAN-DU, що виробляється серійно з 21.08.2019 до 20.08.2022 згідно з ТУ У 28.2-39358968-014:2017. Маркування продукції здійснюється згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Акт обстеження виробництва від 20.08.2019 № 1410, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 15.08.2019 № 10352с4, експертне рішення від 21.08.2019 № 10352с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 28.07.2017 № З/СВД-17 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365)

Керівник

Head

М.П.

Identifikasi

Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300557

