



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001440-22

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Термін дії з **25 серпня**
Valid from / valid until

2022 до **24 серпня** **2025**

Продукція **Вентилятор радіальний типу UKROS-DU**
Product

код УКТ ЗЕД

28.25.20

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 44 ДСТУ EN 12101-3:2017 «Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення» (EN 12101-3:2015, IDT), пп. 1.3.1, 1.3.2 ТУ У 28.2-39358968-014:2017 «Вентилятори радіальні типу VRAV-DU, типу VRAN-DU, типу VNR-DU, типу KROS-DU, типу KROV-DU, типу UKROS-DU, типу UKROV-DU» зі зміною № 1 щодо здатності вентилятора виконувати свої функції з переміщення газів (диму) з температурою 600°C протягом 180 хвилин. Клас вогнестійкості F₆₀₀(180) згідно з ДСТУ EN 12101-3:2017

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ССК ТМ',
адреса: 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 183,
код ЄДРПОУ 39358968

Додаткова інформація
Additional information

Вентилятор радіальний типу UKROS-DU, що виробляється серійно з 25.08.2022 до 24.08.2025 згідно з ТУ У 28.2-39358968-014:2017 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з ТУ У 28.2-39358968-014:2017 зі зміною № 1. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024,
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 27.12.2017 № 6/СВД-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
On the basis of (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 18.05.2021 № 1458,
експертний звіт з наглядання від 22.07.2021 № 2952, акти відбору та ідентифікації зразків
продукції від 08.08.2022 № 11237с4, Експертне рішення від 25.08.2022 № 11237с4
Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 301494



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34